

Legende der Sparte ELEKTRO für Bestandspläne der Stadtwerke Freudenberg GmbH & Co. KG

MSK NA2XSY 3x1x150



Mittelspannungs-Erdkabel (MSK)

NA2XSY = Kabeltyp

3x1x150 = Kabelquerschnitt

MSF AL1/11-ST1A 3x70



Mittelspannungs-Freileitung (MSF)

AL1/11-ST1A = Kabeltyp

3x70 = Kabelquerschnitt

NSK NAYY 4x150



Niederspannung-Erdkabel (NSP)

NAYY = Kabeltyp

4x150 = Kabelquerschnitt

HSK NYY-J 4x35



Hausanschluß-Erdkabel (HSK)

NYY-J = Kabeltyp

4x35 = Kabelquerschnitt

NSF AL 4x66



Niederspannungs-Freileitung (NSF)

AL = Kabeltyp

4x66 = Kabelquerschnitt

BSK NYY-J 4x10



Beleuchtungs-Erdkabel (BSK)

NYY-J = Kabeltyp

4x10 = Kabelquerschnitt

BSF NYZG2-J 3x1,5



Beleuchtungs-Freileitung (BSF)

NYZG2-J = Kabeltyp

3X1,5 = kabelquerschnitt

STK A-2YF(L)2Y 20x2x0,8



Steuerkabel (STK)

A-2YF(L)2Y = Kabeltyp

20x2x0,8 = Kabelquerschnitt



Kabel Lage geortet



Kabel stillgelegt


Telekommkabel



Fremdleitung, nicht Stadtwerke Wertheim GmbH

Beschriftung: Art der Fremdleitung

5(4) PVC100



Schutzrohrpaket

5(4) = 5 Schutzrohre, davon 4 belegt

PVC = Material der Schutzrohre

100 = Durchmesser



Verbindungsuffe

Abzweiguffe

Kabelende

	Trafostation Stadtwerke Freudenberg GmbH & Co. KG
	Trafostation kundeneigen
	Masttrafo (Huckepacktrafo)
	Kabelverteilerschrank (KVS)
	Einspeisepunkt für Photovoltaik-Anlagen mit Zähler
	Oberirdische Trennmuffe (OTM); ungesichert, gesichert
	
	Oberirdische Trennmuffe mit Straßenbel.; unges., gesichert
	
	Hauptschaltstelle, Fortschaltstelle
	
	Endverbraucher mit Zähler
	Straßenleuchte
	Deckenleuchte
	Wandleuchte
	Strahler
	Bodeneinbaustrahler
	Holzmast
	Holz-Doppelmast
	Dachständer
	Blind-Dachständer
	Betonmast
	Stahlmast
	Gittermast
	Portalmast
	Überspannungsableiter mit Erder
	Zwischensicherung, 3-polig